

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA: 4.º trimestre de 2012 (1 de outubro a 31 de dezembro)

Publicação de resultados: n.º 1, artigo 17.º, do decreto lei n.º 306/2007 de 27 de agosto

PARÂMETROS	VALOR PARAMÉTRICO	SISTEMAS															VP % ^		
		ZA.01 MENDACHA			ZA.02/03 CENTRO			ZA.04 SUL			ZA.05 NORDESTE								
		N.º DE ANÁLISES	VALORES			N.º DE ANÁLISES	VALORES			N.º DE ANÁLISES	VALORES			N.º DE ANÁLISES	VALORES				
	MÉD.	MÁX.	MÍN.		MÉD.	MÁX.	MÍN.		MÉD.	MÁX.	MÍN.		MÉD.	MÁX.	MÍN.		MÉD.	MÁX.	MÍN.
CONTROLO DE ROTINA 1																			
Desinfetante residual	----	7	0,53	0,7	0,4	15	0,51	0,7	0,2	7	0,27	0,5	0,2	8	0,36	0,6	0,2	0,00	
Escherichia coli	0	7	0	0	0	15	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	0,00	
Bactérias coliformes	0	7	0,29	2	0	15	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	2,70	
CONTROLO DE ROTINA 2																			
Alumínio	200					7	30,14	39	20	2	34,5	36	33	3	669	1900	24	8,30	
Amónio	0,50	2	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0,00	
N.º de colónias a 22º	s/a/a	2	0	0	0	7	0	0	0	2	1	1	1	3	53	144	2	0,00	
N.º de colónias a 37º	s/a/a	2	0	0	0	7	0,14	1	0	2	0,5	1	0	3	1	2	0	0,00	
Cheiro	3	2	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0,00	
Condutividade	2500	2	447	449	445	7	220,14	438	133	2	133	133	133	3	139,67	153	133	0,00	
Clostridium perfringens	0	2	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0,00	
Cor	20	2	0	0	0	7	1,19	3,8	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0,00	
PH	6,5 a 9,0	2	7,55	7,6	7,5	7	7,57	8	7,2	2	8,15	8,7	7,6	3	7,53	7,9	7	0,00	
Manganés	50	2	0	0	0	7	0,33	2,3	0	2	0	0	0	3	2,67	8	0	0,00	
Oxidabilidade	5	2	0	0	0	7	0,17	1,2	0	2	0	0	0	3	0,97	1,9	0	0,00	
Sabor	3	2	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0,00	
Turvação	4	2	0	0	0	7	0,26	1,8	0	2	0	0	0	3	1,03	3,1	0	0,00	
CONTROLO DE INSPEÇÃO																			
Ferro	200													1	160	160	160	0,00	
Benzo(a)pireno	0,010													1	0	0	0	0,00	
Benzo(b)fluoranteno	Soma HAP = 0,10 (2)													1	0	0	0	0,00	
Benzo(ghi)perileno														1	0	0	0	0,00	
Benzo(k)fluoranteno														1	0	0	0	0,00	
Indeno(1,2,3-cd)pireno														1	0	0	0	0,00	
Bromodiclorometano	----													1	8	8	8	0,00	
Bromofórmio	----													1	0	0	0	0,00	
Cálcio	----													1	20	20	20	0,00	
Cobre	2													1	0,02	0,02	0,02	0,00	
Chumbo	25													1	0	0	0	0,00	
Clorofórmio	----													1	17	17	17	0,00	
Dibromoclorometano	----													1	3	3	3	0,00	
Dureza total	----													1	61	61	61	0,00	
Enterococos	0													1	0	0	0	0,00	
Magnésio	----													1	2,5	2,5	2,5	0,00	
Níquel	20													1	2,1	2,1	2,1	0,00	
Nitritos	0,5													1	0	0	0	0,00	
Tri-halometanos	150													1	28	28	28	0,00	
N.º DE ANÁLISES POR SISTEMA		45			136			47			82								
N.º DE ANÁLISES TOTAL		310															TOTAL		
INCUMPRIMENTOS (%)		2,20			0,00			0,00			1,20								
PARÂMETROS, LOCAIS E DATA COM REGISTO DE INCUMPRIMENTOS		(a) Bactérias Coliformes Casal da Brava, 2012.11.26									(b) Alumínio Bodegão, 2012.11.26								