

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - 4º TRIMESTRE DE 2017 (1 de outubro a 31 de dezembro)

Publicitação de Resultados - nº 1 do Artigo 17º do Decreto - Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto

Parâmetros	VP (Valor Pará- métrico)	ZONAS DE ABASTECIMENTO (Sistemas)																% > VP
		ZA.01 Mendacha				ZA.02/03 Centro				ZA.04 Sul				ZA.05 Nordeste				
		Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	Nº de análises	Valor Méd.	Valor Máx.	Valor Min.	
Controlo de Rotina 1 (CR1)																		
Desinfetante Residual	-----	6	0,55	0,7	0,4	15	0,386	0,6	0,2	6	0,4	0,6	0,1	6	0,333	0,5	0,1	0,00%
Escherichia Coli	0	6	0	0	0	15	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0,00%
Bactérias Coliformes	0	6	0	0	0	15	0	2	0	6	0	0	0	6	0	0	0	6,00%
Controlo de Rotina 2 (CR2)																		
Alumínio	200	3	34	44	26	5	26,4	44	0	2	30,5	35	26	2	33,5	41	26	0,00%
Amónio	0,50	3	0	0	0	5	0,01	0,05	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Nº de Colónias a 22º	s/a/a	3	100	300	0	5	0,8	2	0	2	2	4	0	2	0	0	0	0,00%
Nº de Colónias a 37º	s/a/a	3	100	300	0	5	0	0	0	2	0,5	1	0	2	0	0	0	0,00%
Cheiro	3	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Condutividade	2500	3	313,3	446	144	5	115,8	127	111	2	129,5	137	122	2	285	427	143	0,00%
Clostridium Perfringens	0	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Cor	20	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
PH	6,5 a 9,0	3	7,867	8,3	7,6	5	8,14	8,4	7,6	2	7,8	8	7,6	2	7,95	8,2	7,7	0,00%
Manganés	50	3	0,7	2,1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Oxidabilidade	5	3	1,9	2,6	1,2	5	1,9	2,2	1,6	2	2,1	2,5	1,7	2	2,3	2,9	1,7	0,00%
Sabor	3	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Turvação	4	3	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0,00%
Nº de Análises por Sistema		57				110				44				44				Total
Nº de Análises Total		255																incump.
Incumprimentos (%)		0,00%				0,91%				2,27%				0,00%				0,08%
Locais e Data Parâmetros com registo de Incumprimentos		sem registo				R. Alexandre Herculano 9 de outubro Bactérias Coliforme = 2				Bairrada 16 de outubro Bactérias Coliforme = 4				sem registo				água segura 99,92%